

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn.:
„Budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.”.

Pytanie 6 Wg naszej wiedzy siatka zgrzewana o parametrach podanych w SIWZ w kolorze niebieskim jest produkowana jedynie w fabrykach na terenie Chińskiej Republiki Ludowej i nie mamy możliwości zweryfikowania jakości jej wykonania. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania siatki o parametrach podanych w SIWZ w kolorze zielonym lub antracytowym?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wszystkie zapisy w dokumentacji dotyczące koloru wykonania ogrodzenia **zmieniając kolor niebieski na zielony**. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy uzgodnić ostateczną kolorystykę z palety RAL.

Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów systemowych o innym przekroju niż podano w SIWZ, o współczynniku W_x równym lub wyższym niż w przypadku słupa ujętego w projekcie? Proponowane słupy mają przekrój owalny z przetłoczeniem w formie stanowiącej jednocześnie listwę montażową do mocowania siatki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 8 Jeżeli Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów systemowych czy dopuszcza tym samym zastosowanie systemowych rozwiązań zabezpieczających przed zdemontowaniem siatki - zgodnych z zaleceniami jej producenta oraz systemowych odkosów do mocowania drutu kolczastego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania ogólnych wymagań opisanych w projekcie i SWiORB.

Pytanie 9 Czy na odcinkach ogrodzenia, gdzie siatka ma być zagłębiona w gruncie lub fundamencie Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego pasa siatki dopinanego (na zakładkę), złączkami systemowymi, do siatki o wysokości H-2000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie dodatkowego pasa siatki dopinanego (na zakładkę) złączkami systemowymi.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PL Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Janusz Siateczny