

**CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU****A. PRZYŁĄCZE:**

Przyłączany obiekt: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.  
 Adres (działka): Kosakowo, działka nr 1090/2 gm. Kosakowo.  
 Stacja transformatorowa: Lotnisko nr 4145

Na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 11/P2/00730 z dn. 24.02.2011 r.

Moc przyłączeniowa: 1500 kW  
 Grupa taryfowa: B21  
 Grupa przyłączeniowa: III  
 Miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe rozłącznika SN-15kV w złączu kablowym SN-15 kV od strony urządzeń odbiorczych.

**B. Prognozowana moc umowna wynosić będzie:**

MIESIĄC	GRUDZIEŃ	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD
<b>MOC [kW]</b>	750	750	750	750	750	750	1500	1500	750	750	750	750

**Szacunkowe (prognozowane) zużycie energii elektrycznej** w okresie 12 miesięcy wynosić będzie 2000 MWh.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszania oraz zwiększania mocy zamówionej dla każdego z obiektów raz w miesiącu na miesiąc następny +/-10%.