



Gdynia-Kosakowo
PORT LOTNICZY

nr sprawy 15/2012

Gdynia, dnia 07.12.2012r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 400 000 € na dostawę urządzeń dla bazy paliw oraz zakładowej stacji paliw na potrzeby Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.

Pytanie 1

Zgłaszamy następujące pytania do SIWZ:

W projekcie instalacji AVGAS przewidziano odpowiednio:

- rurociąg ssawno-tłoczny ze zbiornika do agregatu przeładunkowego DNI25 w tym ramię pływające i armaturę o tej średnicy (identycznie jak dla JET).

Ponieważ założone przepływy paliwa AVGAS są na poziomie 200+-300 dm³/min nie ma technicznego ani praktycznego uzasadnienia stosowania tak dużych średnic, co tylko wyraźnie podnosi cenę.

Czy można zaferować armaturę o średnicy DN80 dla tego rurociągu (obliczeniowo wystarcza DN50 jednak ze względów mechanicznych celowym jest zastosować armatury DN80)?.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w zbiorniku magazynowym -AVGAS 100LL - ramienia pływającego ssawno – tłoczego o średnicy DN80. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do zastosowania połączenie z rurociągiem wydawczy o średnicy DN 125.