



Gdynia-Kosakowo  
PORT LOTNICZY

nr sprawy 11/2013

Pogórze, dnia 31.05.2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo”.

Pytanie 1 Czy wymagane jest wykonanie instalacji odgromowej budynku? W zapisach dokumentacji pojawia się wymóg wykonania, ale brakuje szczegółów. Bardzo prosimy o informacje czy jest ona w zakresie wykonania, jeżeli tak to wskazanie w jaki sposób ją realizować.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji odgromowej budynku.

Zamawiający modyfikuje projekt wykonawczy w zakresie zewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów p.poż zmieniając hydrant zewnętrzny nadziemny na hydrant zewnętrzny podziemny. Parametry techniczne oraz lokalizacja pozostają bez zmian

**Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Przez Zarządcę  
