

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU**A. PRZYŁĄCZE:**

Przyłączany obiekt: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
 Adres (działka): Kosakowo, działka nr 1090/2 gm. Kosakowo.
 Stacja transformatorowa abonencka (PZL): **Lotnisko T-4145**

Na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 11/P2/00730 z dn. 24.02.2011 r.

Moc przyłączeniowa: 1500 kW
 Grupa taryfowa (obowiązująca): B21
 Grupa przyłączeniowa: III
 Miejsce dostarczenia energii: zaciski prądowe rozłącznika SN-15kV w złączu kablowym SN-15 kV od strony urządzeń odbiorczych.

B. Prognozowana moc umowna wynosić będzie:

MIESIĄC	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
MOC [kW]	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315

Szacunkowe (prognozowane) zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosić będzie 1000 MWh.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszania oraz zwiększania mocy zamówionej dla każdego z obiektów raz w miesiącu na miesiąc następny +/-10%.