



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIR.271.1.15.2016.DW

Gdynia, dnia 05.08.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro na wykonanie robót budowlanych pn: „**Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni**”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie zapisu dotyczącego barieroporęczy na murze oporowym”

„...] Między słupkami mostowymi wstawić wypełnienie z listew kształtowych dla rozstawu słupków 2m – 20 szt. Oraz dla rozstawu 1m – 1szt”. Co Zamawiający rozumie przez „wypełnienie z listew kształtowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przez pojęcie „wypełnienie z listew kształtowych” należy rozumieć pas profilowy, który należy wykonać zgodnie z przekrojem poprzecznym słupka BB-3/A, umieszczonym w projekcie budowlanym ściany oporowej na rys. nr 4 – „szczegół barieroporęczy” (rysunek ten znajduje się w pliku „09 PB cz.4 PnB” na str. 117, który stanowi część załącznika nr 6 do SIWZ).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza stosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm, o systemie połączeń C, połączonych na uszczelkę wykonaną z gumy EPDM, spełniających wszystkie wymagania normy PN- EN 295. Zastosowane rury i kształtki muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki producenta rur.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikuje jej treść w sposób nie prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

k/o:
UIR a/a


PREZYDENT
MIASTA GDYNI
dr Wojciech Szczurek