



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

SOS.0003.149.2016

Gdynia, dn.12.08.2016

Pan
Michał Belbot
Radny Miasta Gdyni

dot.: Interpelacji w sprawie odprowadzenia wód deszczowych na ul. Źródło Marii.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 01.08.2016 w sprawie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ul. Źródło Marii oraz ul. Ks. Siega informuję, że w ww. ulicach istnieje sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300. Sieć ta jest systematycznie sprawdzana i czyszczona przez eksploatatora, wybranego w drodze przetargu publicznego, którym dla tego rejonu Gdyni jest Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o.o. Kanalizacja deszczowa w ulicy Źródło Marii oraz ul. Ks. Siega jest drożna. Ze względu na systematyczne zwiększanie się terenów utwardzonych istniejąca kanalizacja deszczowa zmuszona jest przyjmować zwiększoną ilość wód opadowych. W celu ograniczenia dopływu wody opadowej do przepelnionych kanałów deszczowych aktualnie nie wydaje się zgód inwestorom realizującym nowe obiekty lub przebudowującym już istniejące na podłączenia ich posesji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Mając powyższe na uwadze, opracowano na zlecenie Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., „Koncepcję rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Gdyni”. Przewiduje ona konieczność przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii w rejonie ul. Ks. Siega ze względów hydraulicznych.

Docelowo sytuacja poprawi się po przebudowie kanału. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjnego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Michał Guć
Wiceprezydent Miasta

Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji UM - w/m
2. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni UKO- a/a